

**W odpowiedzi na zapytania do SIWZ
w postępowaniu nr ZPR-442/1/2017 Zamawiający informuje:**

Pytanie nr 1: Przekroje konstrukcyjne wskazują na wykonanie wszystkich nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm, natomiast według planu zagospodarowania terenu chodniki należy wykonać z kostki grubości 6 cm. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Patrz dokument ZPR-442/1/2017-6 odpowiedź na pytanie nr 51.

Pytanie nr 2: Według przekrojów konstrukcyjnych - podsypki pod kostkę piaskowe, natomiast według planu zagospodarowania terenu piaskowe i cementowo piaskowe.

Odpowiedź: Należy wykonać według planu zagospodarowania terenu tj. piaskowe i cementowo-piaskowe.

Pytanie nr 3: Brak jakichkolwiek rysunków oraz informacji o odwodnieniu liniowym (jaka długość odwodnienia, jakiego typu i szerokości koryta, jaka długość przyłączy) w przedmiarze tylko długość odwodnienia łącznie z przyłączami.

Odpowiedź: Patrz dokument ZPR-442/1/2017-6 odpowiedź na pytanie nr 50.

Pytanie nr 4: W szczegółach konstrukcyjnych wyspy z kostki brukowej, w planie zagospodarowania z kostki granitowej – prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Patrz dokument ZPR-442/1/2017-6 odpowiedź na pytanie nr 22 i 49.

Pytanie nr 5: Brak jakichkolwiek informacji lub rysunków o rodzaju poręczy i balustrad.

Odpowiedź: Patrz dokument ZPR-442/1/2017-6 odpowiedź na pytanie nr 48 i 84.

Pytanie nr 6: Uszczegółović wymagane rodzaje i kolory kostek poszczególnych elementów.

Odpowiedź:

- Zjazdy należy wykonać z kostki betonowej bezfazowej o gr. 8 cm, w kolorze grafitowym.

- Chodnik należy wykonać z kostki betonowej bezfazowej o gr. 6 cm, w kolorze czerwonym na odcinku od końca mostu do skrzyżowania z ulicą Bolesława Chrobrego, a pozostałe chodniki w kolorze szarym.

- pozostałe elementy tj.

* wyspy segregujące patrz dokument ZPR-442/1/2017-6 odpowiedź na pytanie nr 22 i 49, kolor kostki szary,

* poduszka – wyniesione przejście dla pieszych z kostki wibroprasowanej betonowej gr. 8 cm: najazd w kolorze żółtym, wyniesienie w kolorze czerwonym.

**Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi
na nie stają się integralną częścią SIWZ.**

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
Krzysztof Wasicionek
Krzysztof Wasicionek