

**W odpowiedzi na zapytanie do SIWZ  
w postępowaniu nr ZPR-442/3/2017 Zamawiający informuje:**

**Pytanie nr 1:** Czy zapisy punktu 2.9 również obowiązują w przypadku opracowania projektu na mapie numerycznej w oparciu o współrzędne geodezyjne.

**Odpowiedź:** Należy przygotować mapę do celów projektowych w oparciu o nawiązanie do państwowej osnowy geodezyjnej. Mapa numeryczna musi posiadać wykonany pomiar profili tej drogi w nawiązaniu do osnowy pionowej i poziomej z przekrojami.

**Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nie staje się integralną częścią SIWZ.**

DYREKTOR  
Powiatowego Zarządu Dróg  
Krzysztof Wasicionek

